

Tarnów Grodkowski, dnia 02.09.2014 r.

JRP/339/4655/9/2014/W

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o., zwanym dalej „Regulaminem” na zadanie nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zapytania Wykonawcy do SIWZ.

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w przetargu na zadanie nr 10 pn.: Zmiana sposobu zasilania wodociągu Wójtowice:

Pytania z dnia 1 września 2014r.

1. Proszę o wyjaśnienie i określenie parametrów pompowni I-ej i II-ej strefy zasilania. W pkt. 3.2.1 parametry są inne niż w pkt. 3.2.3

Odp. Zamawiający określa parametry zestawów pompowych :

I strefa ciśnienia:

$Q=130\text{m}^3/\text{h}$

$p_{\text{min}}=2,5\text{atm}$

$p_{\text{max}}=3,8\text{atm}$

II strefa ciśnienia:

$Q=70\text{m}^3/\text{h}$

$p_{\text{min}}=4,6\text{atm}$

$p_{\text{max}}=5,6\text{atm}$


WICEPREZES
ds. Technicznych

Marek Dziuba

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 02.09.2014r.